



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

телефон доверия (3522) 23-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006 телефон/факс: 8(3522) 476-321 телефон доверия (3522) 23-99-99
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ КУРГАНУ
640014, г. Курган, пр. Маршала Голикова, 27В, телефон/факс: 8(3522) 42-05-82

г. Курган

(место составления акта)

«05» марта 2019 г.

(дата составления акта)

09 ч. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 24

По адресу(ам): Курганская область, г. Курган, ул. Савельева, 394.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 24 от «29» января 2019 года начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области подполковника внутренней службы Сычевого Александра Владимировича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

дошкольного образовательного учреждения города Кургана «Детский сад комбинированного вида №92 «Золотой ключик»

Дата и время проведения проверки:

«06» февраля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

«01» марта 2019 г. с 13 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 30 мин.

«05» марта 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану

(наименование органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Курганской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки, подпись, дата, время)

Кичигина Н.В.

(фамилия, инициалы)

✓ *Н.В.* -

(подпись)

06.02.2019г 09 ч.-00 мин.

(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласование с органами прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отдела надзорной

деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления надзорной

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последние - при наличии),

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской

должности экспертов или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
области лейтенант внутренней службы Бухаров Евгений Вячеславович

(органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ «Детский сад № 92»

Кичигина Наталья Владимировна

(фамилия/ имя, отчество (последние – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации, физических лиц, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание МБДОУ «Детский сад № 92»

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий,

1967 г.п., по классу функциональной пожарной безопасности Ф 1.1, II степень огнестойкости.

их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение).

Здание 2-х этажное. Стены здания – кирпичные, перегородки – кирпичные,

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, межэтажные перекрытия ж/б плиты, кровля плоская (мягкая). Отопление центральное

степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории водяное, здание электрифицировано 220В, электрощитовая в отдельном помещении. Здание

предприятия нескольких зданий - дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий: пожарной защищено АУПС и СОУЭ 3 типа. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует.

опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной

Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения огнетушителями

опасности даются по наиболее взрывопожароестественному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем

ОП-5 в полном объеме. Эвакуация из здания осуществляется через лестницы 1-го типа ведущие к (противопожарной защиты)

эвакуационным выходам непосредственно наружу, со второго этажа через лестницы 3-го типа

непосредственно наружу. Объект расположен в радиусе обслуживания ПСЧ №9 по охране

города Кургана на расстоянии 5 км., время следования пожарных подразделений менее 10 минут.

Подъездные пути к зданию с ул. Савельева. Система пожарной сигнализации обеспечивает

передачу звукового и светового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия

работников объекта и транслирующей этот сигнал сторонней организации.

В ходе проведения проверки:

С руководством и работниками учреждения проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности на объекте и в быту (противопожарное обучение 2 человека).

выявлены нарушения требований пожарной безопасности (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний).

№ пункта не выполненного предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), реквизиты нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Установленный срок исполнения	Сведения о лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: *Проверочный лист*

Подписи лиц, проводивших проверку:

М.К.

Бухаров Е.В.


(подпись, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 92» Кичигина Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» марта 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)